

Bregninge Vandværk
c/o Øernes Revision
Langgade 4, 1.
4800 Nykøbing F.
Att.: Henrik Eiersø

Rapportnr.: AR-25-CG-25051706-01
Batchnr.: EUDKVE-25051706
Kundenr.: CA0004399
Modt. dato: 20.06.2025
Valideringskode: 19F010F345

Analysereport

Prøvested: Bregninge Vandværk - DGU 238.604 - V02000100 / 4391000202
DGU-nr: 238.604
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 20.06.2025 kl. 07:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ
Analyseperiode: 20.06.2025 - 03.07.2025

Prøvemærke: boring 238.604 Boring 1

Lab prøvenr:	835-2024-81471694	Enhed	Kravværdier Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)
--------------	-------------------	-------	--------------------------	-----	--------	----------

Pesticider

N,N-dimethylsulfamidysyre, DMSA	0.074	µg/l		0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
---------------------------------	-------	------	--	------	-----------------	------

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
---------------------------	----	--	--	--	--	--

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Prøvekommentar:

Prøven er dekanteret til analyse af pesticider i metode 0336 pga indhold af bundfald. Resultatet omfatter kun pesticider og nedbrydningsprodukter i vandfasen.

Kopi til:

Bregninge Vandværk, Morten Christensen, c/o Øernes Revision, Langgade 4, 1., 4800 Nykøbing F.
Guldborgsund Kommune, Kopimodtager drikkevand, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

03.07.2025



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Kirsten Nottelmann

Kirsten Nottelmann
Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.